



110/24
18.01

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 03 02 20 17 р.

№ 602-123-20-31/ 2079

Об'єкт експертизи: Запірна арматура з ПВХ (PVC-U): крани кульові, клапани мембранні, затвори дискові поворотні, клапани сідельні, запірні клапани, повітровідвідники, клапани соленоїдні, сітчасті фільтри

Виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 8481

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Об'єкти харчової промисловості, об'єкти хімічної промисловості, установки фільтрації, трубопроводи продуктів харчового класу, для водопровідних мереж для холодного господарсько-питного водопостачання (роздрібна та оптова торгівля)

Країна-виробник: Італія,

Виробник/розробник документів: FIP-Formatura Iniezione Polimeri S.p.A., торг.марка FIP,
Loc.Pian di Parata 16015-Casella Genova-Italy, телефон +39 010 96211, факс +39 010 9621 209

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПП «Водообробка та обладнання», Україна, м. Київ, бул. Вернадського, 36, тел. (044) 424-90-31, код за ЄДРПОУ 30218403

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: прямі контракти з виробником/постачальником

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За допустимими кількостями міграції хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ мг/дм³), а саме: ацетальдегіду – 0,2, вінілу хлориду – 0,01, ацетону – 0,1, спирту ізопропілового – 0,1; рівень запаху не більше 1 балу згідно СанПиН 42-123-4240-86 „Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения”, Інструкції 880-71 „Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами” (харчова промисловість). Міграція хімічних речовин у воду (мг/л), а саме: ацетальдегіду – 0,2, вінілу хлориду – 0,05, ацетону – 2,2, спирту ізопропілового – 0,25 згідно СанПиН 4259-87 „Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов,

предназначеных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении". Вода після контакту з фітингами з ПВХ повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” (господарсько-питне водопостачання).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Використання, зберігання, транспортування, означеної продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Запірна арматура з ПВХ (PVC-U): крани кульові, клапани мембранні, затвори дискові поворотні, клапани сідельні, запірні клапани, повітровідвідники, клапани соленоїдні, сітчасті фільтри, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України (СанПіН 42-123-4240-86 „Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения”, Інструкція 880-71 „Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами”, СанПіН 4259-87 „Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении”. Вода після контакту з фітингами з ПВХ повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”) і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний п'ять років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає документальному контролю

Вибірковий державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 383 від 10 січня 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
завідуючий лабораторією випробувань
транспортних засобів та продукції
машинобудування
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.



Захарченко М.І.